Танина Юлия Владимировна

Подписано цифровой подписью: Танина Юлия Владимировна

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУДО «ДТДМ»
_____Ю.В. Танина
« 20 » декабря 2018г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
**№ 3400205**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта 404110 Волгоградская область, г. ВОЛЖСКИЙ, ул.Набережная, д. 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4711,6 кв.м
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 53004 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1967 , последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *следующего* 2019, *капитального*- *нет*

**Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», МБУДО «ДТДМ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Волгоградская область, г. ВОЛЖСКИЙ, ул. Набережная, д. 4
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 10

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте
*(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* Образование
2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 600 ; вместимость . пропускная способность 800
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
использовать для проезда маршруты пассажирского транспорта, остановка «пл. Свердлова», автобус № 1, 2, 3, 4, 14; маршрутное такси № 1, 14, 3, 6, 11, 17, 27, 15, 16, 5, 5а, 21,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Автобус №14,

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин .
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть ( бордюры, отсутствуют съезды)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У, К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И ( Г, У, О) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г, О) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У, Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(У, Г, О) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: объект доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушением умственного развития; не доступен для инвалидов, передвигающихся на коляске; инвалидов с нарушениями зрения.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт асфальтового покрытия |
| 2 | Вход (входы) в здание | установка светового и звукового маяка |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка направляющих поручней;<br>обустройство ступеней;<br>устройство подъемника;<br>устройство мобильного пандуса;<br>установка тактильных (напольных), визуальных указателей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | установка тактильных средств и обозначений, направляющих полос, поручней;<br>оборудование противоскользящим покрытием;<br>установка звукоусиливающего оборудования для слабослышащих;<br>устройство мобильного пандуса;<br>ремонт напольного покрытия;<br>организация мест для инвалидов-колясочников в зале;<br>устройство мобильного пандуса для подъема на сцену;<br>установка сплит системы |
| 5 | Система информации на объекте (на всех зонах) | устройство звукоусиливающего оборудования для слабослышащих;<br>изготовление и установка табличек |
| 6 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт асфальтового покрытия;<br>устройство съездов с тротуара |
| 7 | Все зоны и участки | установка тактильных средств и обозначений;<br>установка кнопки вызова;<br>установка задерживающих закрывание дверей устройств;<br>установка звукового и светового маяка. |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 31.12..2019 по 01.01.2030
в рамках исполнения
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для : О, С, Г, У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *(требуется/не требуется):*

Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городском округе-город Волжский Волгоградской области: в сфере проектирования и строительства; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на официальном сайте государственной программы «Доступная среда» - «Учимся жить вместе» http://zhit-vmeste.ru

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 26 » ноября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: от « 26 » ноября 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**
**объекта социальной инфраструктуры**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ 3400205**

городской округ – город Волжский Волгоградской области « 26 » ноября 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта образование.
1.2. Адрес объекта 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4.
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4711,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 53 004 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1967 , последнего капитального ремонта – нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: следующего 2019 года, капитального - нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», МБУДО «ДТДМ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д.4

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образование; виды оказываемых услуг: образовательная деятельность; форма оказания услуг: на объекте; категории обслуживаемого населения по возрасту - дети; средняя посещаемость в день 800.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка "пл. Свердлова", автобус № 1, 2, 3, 4, 14; маршрутное такси № 1, 3, 5, 5а, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 27.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус маршрута № 14.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да
3.2.4 Перекрестки: *два нерегулируемых;* да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальные проезд)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *не обустроены*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| №№ п/п | **Категория инвалидов** (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п\п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О. Г, У, К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У, О) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г, О) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У, Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (У, Г, О) |

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: объект доступен частично для инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| № п\п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт асфальтового покрытия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установка светового и звукового маяка |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка направляющих поручней, обустройство ступеней, устройство подъемника, устройство мобильного пандуса, установка тактильных (напольных), визуальные указателей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных средств и обозначений, направляющих полос, поручней, оборудование противоскользящим покрытием, установка звукоусиливающего оборудование для слабослышащих, устройство мобильного пандуса, ремонт напольного покрытия, организация мест для инвалидов-колясочников в зале, устройство мобильного пандуса для подъема на сцену, установка сплит системы |
| 5 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звукоусиливающего оборудование для слабослышащих, изготовление и установка табличек |
| 6 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара |
| 7 | **Все зоны и участки** | Установка тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка |
| | | |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 31.12.2019 по 01.01.2030
в рамках исполнения
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: О; С; Г; У
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование требуется на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городском округе - город Волжский Волгоградской области: в сфере проектирования и строительства; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
: нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на официальном сайте государственной программы «Доступная среда» - «Учимся жить вместе» http://zhit-vmeste.ru
*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | |
|---|---|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____

---

| | | |
|---|---|---|
| Председатель комиссии (руководитель рабочей группы) | Заведующий хозяйством Якимова Т.А. | _____ (Подпись) |
| Члены рабочей группы | Главный специалист бюджетного отделения Курапова Е.М. | _____ (Подпись) |
| | Главный специалист внебюджетного отделения Ситямина М.В. | _____ (Подпись) |
| Согласовано: И. о. директора МБУДО «ДТДМ» | Танина Ю.В. | _____ (Подпись) |

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности и других маломобильных групп населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3400205
от « 26 » ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:**
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1,2 | Разрушено асфальтовое покрытие; отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения | К, О, С | Ремонт асфальтового покрытия; установка визуальной информации, тактильных обозначений, | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 | 3,4, 5 | Разрушено асфальтовое покрытие | К, О, С | Ремонт асфальтового покрытия | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | Отсутствие тактильных, визуальных указателей | К, О, С | Установка тактильных, визуальных указателей | ТР |
| 1.5 | Пандус (наружный) | есть | | | Отсутствие противосколь зящего покрытия | К, О, С | Обустройств о противосколь зящим покрытием | |
| 1.6. | Автостоянка и парковка | есть | 1 | 1,2 | Разрушено асфальтовое покрытие, отсутствует визуальная информация | К, О, С, Г, У | Ремонт асфальтового покрытия, установка визуальной информации | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (О, Г, У, К) | 1 | 1,2,3,4,5 | ТР |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3400205
от « 26 » ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:**
**2. Входа (входов) в здание**
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестницы (наружные) | есть | 2,3, 4 | 6,7, 8,9, 10 | | К, О, С | | |
| 2.3 | Пандус (наружный) | есть | | | Отсутствие противосколь зящего покрытия | К | Устройство противосколь зящего покрытия | ТР |
| 2.4 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 | 11 | Отсутствие противосколь зящего покрытия, | О, С | Устройство противосколь зящего покрытия | ТР |
| 2.5 | Дверь (входная) | есть | | 11 | Отсутствует световой и звуковой маяк | С, Г | Установка светового и звукового маяка | ТР |
| 2.6 | Тамбур | есть | | | Отсутствие тактильных, визуальных указателей | С, Г | Установка тактильных, визуальных указателей | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ-И (Г, У, О) | 2,3,4 | 6,7,8,9,10,11 | ТР |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3400205
от « 26 » ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:**
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 5,6, 7 | 12, 13, 14 | Отсутствуют тактильные (напольные), визуальные указатели, поручни | С, О, Г | Установка тактильные (напольных), визуальные указателей, поручней | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 8,9 | 15, 16 | Отсутствует подъёмное устройство, тактильные указатели, противоскользящее покрытие | О | Оборудование подъёмным устройством, тактильными указателями, противоскользящим покрытием | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | К | Оборудование технически невозможно | нет |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | | | | К, О | Оборудование технически невозможно | нет |
| 3.5 | Дверь | есть | | | | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 10, 11, 12 | 8,1017,18, 19, 20 | Отсутствие тактильных указателей, мобильного пандуса | К, О, С, Г | Оснащение тактильными указателями, мобильным пандусом | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (Г, У) | 5-12 | 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | Текущий ремонт |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3400205
от « 26 » ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:**
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 13, 14 | 21, 22, 23, 24 | Отсутствие тактильных обозначений, поручней, отсутствует звукоусиливающие оборудование для слабослышащих, отсутствие мобильного пандуса | С, О, Г, К | Установка тактильных табличек и направляющих полос, поручней, установка звукоусиливающего оборудование для слабослышащих, устройство мобильного пандуса | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 15 | 25, 26 | Отсутствие поручней, повреждено напольное покрытие, отсутствие мест для инвалидов-колясочников, отсутствие пандуса для подъема на сцену, отсутствие системы кондиционирования | К, О, | Установка поручней, ремонт напольного покрытия, организация мест для инвалидов-колясочников, устройство мобильного пандуса для подъема на сцену, установка сплит системы | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-И (У, Г, О) | 13,14,15 | 21,22,23,24,25,26 | Текущий ремонт |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3400205
от « 26 » ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:**
**5. Санитарно-гигиенических помещений**
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 16, 17 | 27-34 | | ДЧ-В | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) | ДЧ-И (У, Г) | 16,17 | 27-34 | Текущий ремонт |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3400205
от « 26 » ноября 2018 г.

**I Результаты обследования:**
**6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», 404110, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Набережная, д.4
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | | | | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Отсутствует звукоусиливающее оборудование для слабослышащих | Г | Устройство звукоусиливающего оборудования для слабослышащих | Индивидуальное техническое решение |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, У) | | | ТР и индивидуальное техническое решение |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МБУДО «ДТДМ»
_____ Ю.В. Танина
«26» ноября 2018 г.

**АНКЕТА**
**информация об объекте социальной инфраструктуры**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ 3400205**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Образование**
1.2. Адрес объекта: **404110, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Набережная, дом 4.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **четыре** этажа, 4711,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1**967**, последнего капитального ремонта **нет**.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2018**, капитального **нет**.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области», МБУДО «ДТДМ».
1.7. адрес организации (учреждения) **404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 4.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **404130, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Набережная, дом 10.**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость 600 (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 800.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Использовать для проезда маршруты пассажирского транспорта, остановка "пл. Свердлова", автобус № 1,2,3,4,14; маршрутное такси № 1,14,3,6,11,17,27,15,16,5,5а,21.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **автобус маршрута № 14.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**
3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да.**
3.2.4 Перекрестки: **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать: бордюры, отсутствуют съезды)
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» доступны специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доступность условная: доп. помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «ВНД» не организована доступность |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | | | Х | |
| | *в том числе инвалиды:* | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | | Х | |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | | Х | |
| 4 | с нарушениями зрения | | | Х | |
| 5 | с нарушениями слуха | | | Х | |
| 6 | с нарушениями умственного развития | | | Х | |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | | | | | | Приложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К Для передвигающихся на колясках | О с другими нарушениями опрно-двигательного аппарата | С с нарушением зренич | Г с нарушением слуха | У с умственными нарушениями | **Для всех категорий МГН** | № на плане | № на фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нет | Нет | Нет | ДУ | Нет | Нет | 1 | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нет | Нет | Нет | ДУ | Нет | Нет | 2 | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нет | Нет | Нет | ДУ | Нет | Нет | 3 | 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нет | Нет | Нет | ДУ | Нет | Нет | 10,11 | 10,11 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | Нет | Нет | ДУ | Нет | Нет | 5 | 5 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нет | Нет | Нет | ДУ | Нет | ДУ | 7 | 7 |
| 8 | Все зоны и участки | Нет | Нет | Нет | ДУ | Нет | Нет | | |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **НЕТ**

## 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п\п | Основные структурно-функциональн | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|

| | **ые зоны объекта** | Не нуждается доступ обеспечен | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | X | | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | X | | | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | | X | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | X | | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | X | | X | | |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | | | X | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | X | | | |
| 8 | **Все зоны и участки** | | | X | | |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 31.12.2019 по 01.01.2030

*(указывается срок проведения мероприятий)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступен для О; С; Г; У.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения ***(требуется )***:

Согласование в сфере проектирования и строительства; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на официальном сайте государственной программы «Доступная среда - Учимся жить вместе» htt://zhit-vmeste.ru.

*(наименование сайта, портала)*